



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rua José Camacho, n.º 585 - Bairro Olaria - CEP 76801-330 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA**, por intermédio do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, CNPJ nº 10.466.386/0001-85, sito à Rua José Camacho, nº 585, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-330, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **M&M Importação e Ecommerce de Informática**, inscrita no CNPJ (MF) nº **27.414.128/0001-58**, estabelecida na Alameda das Perobas, 118, Aldeia da Serra, Santana de Parnaíba - SP. CEP: 06519-335, **FORNECEU** os materiais: 874 baterias VRLA 12v 40ah (Ordem de Fornecimento 39 (3009665) e Ordem de Fornecimento 43 (3029460)) e 32 baterias VRLA 12v 100ah (Ordem de Fornecimento 43 (3029460)) para Nobreak instalados em todos os prédios do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJRO, de acordo com as especificações contidas no Estudo Técnico Preliminar 32 (2572970), Termo de Referência 8 (2572979), Edital 037/2022 - Pregão Eletrônico (2718274), Contrato Simplificado 184 (3040567) e Contrato Simplificado 198 (3059511).

Os materiais entregues são satisfatórios, dentro dos padrões de qualidade exigidos por este Poder e conforme especificações técnicas propostas a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	Bateria selada VRLA 40Ah T6 - Bateria selada de chumbo-ácido regulada por válvula (VRLA) tensão nominal 12V, para aplicação em banco de baterias de Nobreaks capacidade nominal 40 Ah/2.0A (20hr, 1,8V/Cel, 25°C), tipo de terminal inserção "T" com furo parafuso M6. Dimensões aproximadas: 197x165x170 +- 3mm (CxLxA - altura total com terminal). Material do Vaso ABS, deve atender as normas NBR ABNT 14204, NBR 14205, NBR 14206, NBR 15254 e NBR 15641; deve possuir Certificação de Homologação da ANATEL, Possuir certificado de conformidade emitido pelo CPqD; Vida útil mínima de 5 anos;	874
2	Bateria selada VRLA 100Ah T8 - Bateria selada de chumbo-ácido regulada por válvula (VRLA) tensão nominal 12V, para aplicação em banco de baterias de Nobreaks capacidade nominal 100 Ah/5.0A (20hr, 1,8V/Cel, 25°C), tipo de terminal inserção "T" com furo parafuso M8. Dimensões aproximadas: 330x171x220 +- 3mm. (CxLxA - altura total com terminal). Material do Vaso ABS, deve atender as normas NBR ABNT 14204, NBR 14205, NBR 14206, NBR 15254 e NBR 15641; deve possuir Certificação de Homologação da ANATEL, Possuir certificado de conformidade emitido pelo CPqD; Vida útil mínima de 5 anos;	32

Ressaltamos que os materiais fornecidos pela empresa, referente a contratação através do Processo Administrativo 0016009-41.2022.8.22.8000 (CONTRATAÇÃO - Materiais de Consumo) e 0015422-19.2022.8.22.8000, apresentaram boas condições, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone comercialmente até a presente data.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, 10 de maio de 2023.

Edvan Honorato Cândido

Fiscal Técnico de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **EDVAN HONORATO CÂNDIDO, Analista Judiciário (a)**, em 10/05/2023, às 11:20 (horário de Rondônia), conforme § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI <https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei>, informando o código verificador **3343188** e o código CRC **198478A5**.